ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 7,50,000 രൂപയുടെ

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി) ബാധകമല്ല.

(ഇ & എഫ്) പ്രസ്തുത പണികൾക്കുള്ള ടെൻഡറുകൾ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം പാറ്റൂരിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ

190(3067) ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മരാമത്തും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാറ്റൂരിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകളോട് ചേർന്ന് ജനറേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുമായി കൺസൾട്ടു ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ;

(സി) ചുറ്റും നിരവധി വീടുകളുള്ള ഈ ഫ്ളാറ്റുകളോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്ന മാരകമായ വിഷവായു പുറത്തുപോകുന്നതിനുള്ള കുഴൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഒരു നിലവരെപോലും പൊക്കമില്ലാതെ സമീപത്തുള്ള വീടുകളുടെ വശത്തേയ്ക്ക് പുക പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഫ്ളാറ്റ് നിവാസികൾക്കും സമീപവാസികൾക്കും വളരെയധികം ഹാനികരമായ വിധത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ജനറേറ്ററുകളുടെ എക്സിറ്റ് ഗ്യാസ് പോകുന്നതിനുള്ള കുഴൽ, ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽ വരെ എത്തിച്ചിട്ട് മുകളിൽ കൂടി വിഷവാതകം പുറം തള്ളുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ കുഴലുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുമായി കൺസൾട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ജനറേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി നടക്കുന്നത്.

(സി & ഡി) ഇപ്പോൾ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പുകക്കുഴൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly